

Herstellereklärung

Siemens AG Building Technologies Division

Produkt: Feuerungsautomat LME7...

Zulassung: EN 298


Verwendungszweck: Feuerungsautomat für Gasfeuerungsanlagen.

Die Feuerungsautomaten LME7... sind geeignet zur Verwendung in sicherheitsgerichteten Systemen bis einschließlich SIL3.


Die Eignung für bestimmte Einsatzfälle kann nur in Verbindung mit der Beurteilung weiterer Komponenten des Subsystems bestimmt werden.

Kennwerte nach EN 13849: $MTTF_D = 150$ Jahre
 $PFH_D = \lambda_D = 7,61 \cdot 10^{-7}$

Rastatt, 31. März 2016



i. V. Thomas Gnos
IC BT CPS FDO OEM CCS TS



i. V. Martin Sink
IC BT CPS FDO QM